

MŰSZAKI BESZÁMOLÓ 2013. évről

Átvett víz:	4 267 406 m ³
Termelt víz:	2 024 494 m ³
Összes hálózatba táplált víz:	6 291 900 m³
Értékesített víz:	5 348 013 m³
Hálózati veszteség	943 887 m ³
Hálózat hatásfoka:	15,00 % veszteség a hálózatban
Bekötések száma: (fő + mellékmérő)	48 000 db
ebből: csak főmérős bekötés:	39 441 db
Üzemeltetett vezeték hossz:	994,320 km
ebből gerinc:	717,170 km
ebből bekötővezeték:	277,150 km
Hálózat hossza:	6. számú melléklet
Vízminőség főbb átlagos paraméterei:	7. számú melléklet
Elvégzett nagyjavítási munkálatok:	8. számú melléklet
Meghibásodások:	2 731 db
ebből csőtörések:	664 db