

## A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paraméterei 2016.

## Csatornahálózat

Üzemeltetett szennyvízrendszer	gerincvezeték			számlázott szennyvíz			tisztított csatorna	javított csatorna	dugulás elh. sz.	előntések száma
	hossza km	gravitációs km	nyomott km	m <sup>3</sup>						
				összes	közületi	lakossági				
Törökbálint	87,0	79,6	7,4	732 284	250 607	481 677	11 880	0	33	1
Herceghalom	18,0	15,0	2,9	115 388	36 028	79 360	360	0	5	0
Pusztazámor	9,9	8,5	1,4	40 190	175	40 015	150	0	2	0
Remeteszőlős	6,0	5,7	0,2	38 528	-124	38 652	0	0	0	0
Sóskút	20,3	15,2	5,1	42 237	4 106	38 131	35	0	10	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>141,1</b>	<b>124,1</b>	<b>17,0</b>	<b>968 627</b>	<b>290 792</b>	<b>677 835</b>	<b>12 425</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1</b>

## Átemelők

Üzemeltetett szennyvízrendszer	köterületi átemelő telepek száma db	energia felh. kWh	üzemzavarok száma	tisztítások száma (házi beemelőkkel együtt)	Motorhiba	kitermelt iszap
			db	db	db	m <sup>3</sup>
Törökbálint	29	54 946	231	86	145	56
Herceghalom	5	37 148	136	44	92	24
Pusztazámor	4	13 543	146	143	3	48
Remeteszőlős	1	2 303	9	9	0	0
Sóskút	7	26 822	147	76	71	48
<b>Összesen:</b>	<b>46</b>	<b>134 762</b>	<b>669</b>	<b>358</b>	<b>311</b>	<b>176</b>

## Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szvíz m <sup>3</sup>	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	Hatósági bejelentés-köteles üzemzavarok száma db	csat.hulladékok t/év			hatósági ellenőrzések db
					iszap	rácssz.	homokfogó	
Törökbálint	856 287	701 809	28 800	0	8 943,0	48,5	47,3	1
Herceghalom	162 040	187 225	7 250	0	2 205,7	3,4	0,0	1
Pusztazámor	49 413	95 270	10 100	0	1 082,0	4,0	4,3	1
Sóskút	63 992	109 925	4 550	0	381,9	0,0	0,0	2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 131 732</b>	<b>1 094 229</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>	<b>12 612,6</b>	<b>55,9</b>	<b>51,6</b>	<b>5</b>