

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paramétereit 2020.

Csatornahálózat

Település	dugulás elhárítások száma	előntések száma	tisztított csatorna	vizsgált csatorna	fedlap pótlás	új lakossági bekötés	új közületi bekötés
	db	db	fm	fm	db	db	db
Törökbálint	83	0	5 610	0	0	35	6
Herceghalom	10	0	310	0	0	8	1
Pusztazámor	10	0	680	0	0	3	0
Remeteszőlős	1	0	140	0	0	6	0
Sóskút	17	0	970	0	0	18	2
ÖSSZESEN:	121	0	7 710	0	0	70	9

Település	Átemelők							Házi beemelők			
	átemelő telepek száma	energia felh. kWh	elektromos hiba	szivattyú javítás	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap	házi beemelők száma	elektromos hiba	szivattyú javítás	duguláselhárítások, tisztítások száma
Törökbálint	29	158 898	32	33	70	68	n.a.	86	14	7	25
Herceghalom	5	57 585	5	7	54	9	n.a.	11	1	0	1
Pusztazámor	4	15 023	0	6	47	69	n.a.	18	0	1	1
Remeteszőlős	1	1 107	0	0	1	2	n.a.	16	4	3	2
Sóskút	7	37 505	21	19	124	23	n.a.	117	27	21	19
Összesen:	46	270 118	58	65	296	171	0	248	46	32	48

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szennyvíz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzavar száma db	javítások		karbantartások		csatorna hulladék t/év			hatósági ellenőrzések
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácsszemét	homok	db
Törökbálint	821 666	669 224	66 050	0	1	nehézszip aknánál tolózár, szerlevények	18	biofilter, fűvő, kazán, mérőműszer kalibrálás	11 300,0	35,1	85,5	0
Herceghalom	133 810	167 111	12 475	0	2	hajtómű, konténer	4	biofilter, kiegyenlítő medence felújítása, frekvencia váltó	574,0	2,8	0,0	0
Pusztazámor	53 020	120 644	5 800	0	0		2	légfűvő	1 535,0	0,9	0,0	0
Sóskút	96 700	120 273	13 300	0	0		2	biofilter, légfűvő,	1 109,0	0,0	16,9	0
ÖSSZESEN:	1 105 196	1 077 252	97 625	0	3		26		14 518,0	38,8	102,4	0