

**Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai
2022. évben**

Település / hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Központi szerver (Irányítástechnikai alhálózat)	1	0	1	0	0	1	0	2	5	0	0	0	10
Érd	10	5	8	2	4	5	8	5	7	4	0	1	59
Diósd	1	5	2	0	2	0	0	1	3	0	3	1	18
Tárnok	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	9
Törökbálint	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
Sóskút	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	6
Pusztazámor	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
Összesen	12	10	11	3	8	10	11	13	17	4	5	4	108

Jellemző meghibásodások típusai:

- távadóhiba (vízmérő, nyomásmérő)
- visszacsapószelep/tolózár hiba elektromos meghajtás meghibásodás miatt
- kommunikációs hiba
- villamos energia szolgáltatás kimaradás miatti hiba
- webSCADA informatikai hiba