

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
az ÉTV Kft. 322/2017. számú igazgatói utasítása 3. pontja alapján

1. Ajánlatkérő:

Érd és Térsége Víziközmű Kft. (rövidített alkalmazásban: ÉTV Kft.)

2030 Érd Fehérvári út 63/b-c.

Tel: +36/23/521-773

Fax: +36/23/521-774

Képviselőre jogosult: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató

Kapcsolattartók: Horváth Attila beruházási főmérnök és Jónás József műszaki szolgáltatási igazgató

E-mail: horvath.attila@erdivizmuvek.hu

jonas.jozsef@erdivizmuvek.hu

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő nem készít dokumentációt, mivel minden szükséges információt tartalmaz a jelen felhívás. Ajánlatkérő jelen felhívást és mellékleteit elektronikus levélben juttatja el az ajánlattételre felhívott szervezetekhez.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

„Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására.”

A javító idomok, anyagok paramétereinek felsorolását a melléklet táblázat (1. sz. melléklet) tartalmazza, amelyben mennyiségekkel fel van tüntetve, hogy mely idomok, anyagok biztosítása szükséges konszignációs raktárban.

Az Ajánlatkérő a szállítási keretszerződés megkötésével nem tudja garantálni, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 1. sz. mellékletében felsorolt termékeket teljes körűen fel fogja használni (azaz megvásárolja) a szerződés időtartama alatt, ugyanis a felhasználás részben előre nem tervezhető eseményektől függ, a megadott mennyiségek az előző évek tapasztalati mennyiségei. Ugyanakkor adott esetben jogosult egy-egy termékből a megadott mennyiségnél többet is lehívni szükség esetén.

Az ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében az univerzális csőösszekötő- csőjavító idomok műszaki követelményei közül az Ajánlatkérő által preferált minőségi jellemzők vannak felsorolva.

Az ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletben az univerzális csőjavító idomok műszaki követelményei közül az Ajánlatkérő által preferált minőségi jellemzők vannak felsorolva.

3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják:

Szállítási keretszerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők:

A szerződés időtartama 1 év (12 hónap) a szerződés hatályba lépésétől számítottan.

5. A teljesítés helye:

A konszignációs raktárnak az ÉTV Kft. telephelyétől (Érd, Fehérvári u. 63/b-c.) maximum 20 km-es körzetében kell elhelyezkednie. Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a telephelyén történő konszignációs raktár kialakítására is.

A nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlatkérő maga intézi a Szállító telephelyéről az elszállítást.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő a számlát átutalással fizeti meg, melynek határideje a számla átvételétől számított 15 nap. Tényleges anyagfelhasználás esetén a havi rész-számlázás lehetősége biztosított.

A szerződés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott termékárakat a szerződés 12 hónapja alatt végig tartja, vagy az Euro árfolyamváltozásához köti. Ez utóbbi esetben a bázis árfolyam az ajánlattételi határidő napján az MNB deviza középárfolyama szerinti Ft/EUR árfolyam. A megajánlott termékár listát legfeljebb 3 havonta változtatják meg a szerződő felek, amennyiben az árfolyam változása eléri a +/- 3 %-ot. A változtatás esetében az új árfolyam lesz a bázis. Az árfolyam változás megállapításának módja: a három hónapos dekád hónapjainak 5., 10. és 15. banki napjain közzétett MNB deviza középárfolyamok átlaga (összesen 9 adat átlaga) milyen %-os arányban tér el a bázis árfolyamtól.

7. Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tételi lehetőség vagy annak kizárása:

Ajánlattevő tehet többváltozatú vagy alternatív ajánlatot egy-egy javító idom, anyag tekintetében megjelölve a különböző minőséget, típust, márkát. Amennyiben az Ajánlatkérő keretszerződést köt az Ajánlattevővel, úgy az egyedi megrendelések, lehívások alkalmával dönti el az Ajánlatkérő, hogy mely területre vagy munkához melyik minőségű, típusú, márkájú idomot, anyagot indokolt illetve célszerű megrendelnie, beépítenie.

A beszerzési eljárásban a részajánlat tételi lehetőség is biztosított, azaz nem kötelező minden egyes felsorolt tételre ajánlatot tenni, amennyiben egy Ajánlattevő az adott idomot, anyagot nem forgalmazza.

8. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő elsősorban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár) szempontja alapján értékeli az ajánlatokat, illetve az ajánlatok és alternatív ajánlatok közül a hosszabb távon gazdaságosabban üzemeltethető, korszerűbb vagy jobb minőségű idomokat, anyagokat megajánló Ajánlattevővel is köthet az Ajánlatkérő keretszerződést akkor is, ha annak ajánlati ára nem a legalacsonyabb az egyes idomokra, anyagokra nézve, mivel funkcionálisan azonos termékek között minőségi különbségek lehetnek.

Az Ajánlatkérő több Ajánlattevővel is köthet szállítási keretszerződést jelen beszerzési eljárás eredményeképpen. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eddigi üzemeltetési tapasztalataira hivatkozva fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy egyes megajánlott idomok, anyagok közül melyiket minősíti - indokolt módon, - hosszabb távon gazdaságosabbnak, illetve az adott területre alkalmasabbnak egy-egy, a keretszerződés hatálya alá eső megrendelésénél/lehívásnál.

9. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

9.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1 Az Ajánlattevőnek saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával. Be kell nyújtani a 2016., 2015. és 2014. üzleti évek beszámolóit. Amennyiben az Ajánlattevő később alakult, akkor a rendelkezésére álló beszámolókat kell benyújtani.

P/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, valamint be kell nyújtania a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

Az alkalmasság minimum követelményei:

P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben (2016, 2015, 2014) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója egynél több évben negatív volt.

P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

10.1. Műszaki-szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- M/1. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításait kell bemutatni.
- M/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, az alábbi engedélyek meglétéről:
- OTH engedély (ÁNTSZ)
 - Építőipari Műszaki Engedély vagy Nemzeti Műszaki Értékelés (ÉMI)
 - Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvány (ÉMI)
 - A fentiek alapján kiadott Teljesítménynyilatkozat (gyártó)

Az alkalmasság minimum követelményei:

- M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben nem rendelkezik összesen a beszerzés tárgya szerinti befejezett, az általa megajánlott termék kategóriák számosságát elérő vagy meghaladó szállítási referenciával.
- M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és a megajánlott termékei tekintetében nincs az OTH nyilvántartásában.

11. Ajánlattételi határidő:

2017. 05. 04. 10,00 óra

12. Az ajánlat benyújtásának címe:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, beruházási csoport irodája

13. Az ajánlat nyelve:

Magyar.

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásának helye:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, beruházási csoport irodája

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2017. 05. 04. 10,00 óra

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 nap.

16. Főbb szerződéses feltételek:

16.1. A szerződés időtartama: 12 hónapos határozott idejű szállítási keretszerződés

16.2. Az Ajánlatkérő a szállítási keretszerződés megkötésével nem tudja garantálni, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 1. sz. mellékletében felsorolt termékeket teljes körűen fel fogja használni a szerződés időtartama alatt, ugyanis a felhasználás részben előre nem tervezhető eseményektől függ. Ugyanakkor adott esetben jogosult egy-egy termékből a megadott mennyiségnél többet is lehívni szükség esetén.

16.3. Az Ajánlatkérő az egyedi megrendelések, lehívások alkalmával dönti el, hogy mely területre vagy munkához melyik minőségű, típusú, márkájú idomot, anyagot indokolt illetve célszerű megrendelnie, beépítenie. Ajánlatkérő jogosult a tapasztalatai szerint eldönteni, hogy adott esetben mely minőségű terméket hívja le az eltérő beszerzési áru, de funkcionálisan egyező termékek közül. A termék kiválasztásánál a műszaki jellemzők mellett adott esetben pl. a geometriai méretek, csavarlyuk kiosztások, stb. is döntő lehet.

16.4. Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől/lehívástól számított 15. naptári nap

16.5. Konzignációs raktár első feltöltése: a szerződés hatályba lépésétől számított 20. naptári napig. Az Ajánlatkérő az első feltöltés mennyiségeit az 1. sz. melléklet termék lista táblázatában adja.

16.6. A Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása végett.

16.7. Termékmegjelölés: a Szállító köteles gondoskodni arról, hogy minden termék maradandó megjelöléssel legyen ellátva (gyártó jel, típus, sorozatjel).

16.8. Mennyiségi és minőségi átvételkor a Szállítónak át kell adni a termék minőség tanúsításáról szóló okmányokat.

16.9. Hibás vagy késedelmes teljesítésből előálló szállítási határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogot formál.

- A kötbér mértéke: - 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.
 - a szállítási határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a szállítási határidőtől kell számítani a kötbért,
 - a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más szállítótól az adott termék, termékek kiváltását lehetővé tevő terméket beszerezni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Szállító felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett.

16.10. Amennyiben a Szállító a Megrendelő telephelyén létesít konszignációs raktárt, az áru megőrzéséért és tárolásáért a Megrendelő a felelős, a tárolásért bérleti díjat nem kér.

16.11. Amennyiben a Szállító más telephelyen biztosít konszignációs raktárt, úgy a nap 24 órájában biztosítania kell, hogy az eseti anyagigény írásban (fax, e-mail) vagy telefonon történő bejelentésétől számított 1 órán belül az adott terméket a Megrendelő átvehesse.

16.12. A Szállító által biztosított konszignációs készlet mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg a vételárat a Megrendelő ki nem egyenlítette.

16.13. Amennyiben a Szállító a Megrendelő telephelyén biztosít konszignációs raktárt, úgy minden hónap 8.-ig lejelenti az előző havi felhasználást.

16.14. Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozattal, az abban megjelölt felmondási idő közbeiktatásával – a szerződést felmondani. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha a Szállító a megrendelések/lehívások kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

16.15. A termék minőségére vonatkozó előírás: I. osztályú minőség, a magyar és nemzetközi szabványoknak történő teljes körű megfelelés figyelemmel az ivóvíz hálózatba beépíthető termékek illetve szervezetek tanúsításával kapcsolatos előírásokat is.

17. Közös ajánlattétel:

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén legalább az Ajánlattevők egyikének meg kell felelni a 10. pont alatti alkalmassági feltételeknek.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevői nyilatkozaton szerepelnie kell mindegyik közös Ajánlattevőnek és ezen nyilatkozatokat mindegyik közös Ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők megállapodását, mely tartalmazza

- közös Ajánlattevőknek az ajánlatban vállalt feladat- és hatásköreit, a feladatok megosztását
- a közös Ajánlattevők képviselőjét, akit felhatalmaznak, hogy az eljárás során a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a tárgyi beszerzési eljárásban, az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő ill. megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
- a közös Ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését,
- az ajánlat aláírásának módjának ismertetését,
- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

18. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés az Ajánlattevőktől:

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít. A nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a szerződés megkötéséig kell pótolni.

19. EGYÉB információk:

- 19.1. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 19.2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az Ajánlattevő adatait, valamint a kért ellenszolgáltatást.
- 19.3. Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni, az Ajánlatkérő nevében eljáró részére, a 2. pontban megadott e-mail címekre vagy faxszámra küldött levélben, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik nap 10,00 óráig. A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző második nap 10,00 óráig.
- 19.4. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetében magyar fordítást is be kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő általi felelős fordítást is.
- 19.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek az Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatosan Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

- 19.6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 - az eredetiről készült - másolati példányban kell benyújtani, feltüntetve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány a mérvadó. Az 1. sz. melléklet kitöltött változatát digitálisan is be kell nyújtani.

A csomagoláson fel kell tüntetni: „**AJÁNLAT - Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására – Nem bontható fel a bontási eljárásig 2017. 05. 04-én 10,00 óráig**”

Az ajánlatot oldalszámozni szükséges, (csak az adatot, szöveget tartalmazó oldalakat kell számozni, az üreseket nem kell), az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.

Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, a kézbesítés elkésettsége stb.) az Ajánlattevő viseli.

Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült vagy nyitott.

Amennyiben az ajánlati csomag az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel.

- 19.7. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Az ajánlatok összeállításának és elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat összeállítása az alábbiakban meghatározott tartalmi sorrend szerint történjen (mellékletként mintákat biztosít).

1. **Fedlap:** tartalmazza az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezését, a beszerzési eljárás tárgyát, valamint az eredeti és a másolati példány megjelölést, dátumot.
2. **Felolvasólap:** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!
3. **Közös Ajánlattevők megállapodása:** kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni eredeti vagy hiteles másolati példányát. Ezt a közös ajánlattételben résztvevő minden szervezeteknek, tagnak cégszerűen alá kell írnia!

4. **Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról, cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal.**

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:

5. **Ajánlattevő elmúlt három gazdálkodási évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolója**
6. **Ajánlattevői nyilatkozat, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva**
7. **Ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata**

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:

8. **Ajánlattevői nyilatkozat referenciákról, a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva**
9. **Ajánlattevő nyilatkozata a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. §-a tekintetében**

19.8. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták:

FEDLAP

Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezése

AJÁNLAT

„Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására”

2017.

EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY

FELOLVASÓLAP

a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	
Ajánlattevő adószám:	
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

Közös ajánlattétel esetén	
Képviselő neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

A konszignációs raktár tervezett helye (címe):

A megadott termékárak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek / az MNB Ft/EUR deviza középárfolyamához kötöttek.*

Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyaglista beárazva:

kelt:.....2017.....

.....

*egyik változat választandó.

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „*Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására*” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket és előírásokat áttekintettük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését, az ajánlatunkban, a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás során kialakított feltételek szerint.

kelt:.....2017.....

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
felszámolás, végelszámolás és csődeljárás vonatkozásában

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „*Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására*” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt.

kelt:.....2017.....

.....
cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT
referenciákról**

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „*Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2017. évben felhasználandó ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok szállítására és egyes idomok, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására*” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás M/1. pontja alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben társaságunk legjelentősebb, a beszerzés tárgyával egyező szállításai az alábbiak voltak:

szállítások teljesítésének időpontja (év, hó) (-tól-ig)	szerződés, szállítás tárgya, (termék kategória)	a szerződést kötő másik fél, megrendelő megnevezése, címe	szállított termékkategória száma (db, m, stb.)

kelt:.....2017.....

.....
cégszerű aláírás

Ivóvíz hálózati javító idomok, anyagok 2017. évi beszerzése - ÉTV Kft.									
srsz.	Szállító cikkszama (Szállító írja be)	megnevezés	dimenzió	nyomásfokozat	gyártmány, típus (Szállító írja be)	várható 12 havi mennyiség (db)	minimális konszignációs készlet (db)	nettó egységár az ajánlattételi határidő napján (Ft/db) (Szállító írja be)	nettó összár (várható 12 havi mennyiség*nettó egységár) (Szállító írja be)
Univerzális csőösszekötő-javító idomok (öntöttvas test, epoxi bevonattal):									
1		Húzásbiztos összekötő idom	DN 225/200 T-P	10 Bar		6	6		0
2		Húzásbiztos összekötő idom	DN100 T-P**	10 Bar		30	6		0
3		Húzásbiztos összekötő idom	DN100 T-T**	10 Bar		130	12		0
4		Húzásbiztos összekötő idom	DN100/80 T-T**	10 Bar		2	2		0
5		Húzásbiztos összekötő idom	DN125 T-T**	10 Bar		2	2		0
6		Húzásbiztos összekötő idom	DN150 T-P**	10 Bar		10	4		0
7		Húzásbiztos összekötő idom	DN150 T-T**	10 Bar		20	4		0
8		Húzásbiztos összekötő idom	DN200 T-P**	10 Bar		6	4		0
9		Húzásbiztos összekötő idom	DN225/200 T-T**	10 Bar		10	4		0
10		Húzásbiztos összekötő idom	DN250 T-T**	10 Bar		2	2		0
11		Húzásbiztos összekötő idom	DN80 T-T**	10 Bar		160	12		0
12		Húzásbiztos összekötő idom	DN 200 T-T	10 Bar		10	4		0
13		Húzásbiztos összekötő idom	DN80 T-P	10 Bar		20	12		0
Összesen								0	
Csőperemtömítő gumik:									
14		CSOPEREMTOMITO GUMI 100**	100	10 Bar		350	0		0
15		CSOPEREMTOMITO GUMI 80**	80	10 Bar		300	0		0
Összesen								0	
Univerzális csőjavítók:									
16		EGYOLDALON FESZÍTETT	87-109/280mm	16 Bar		35	5		0
17		EGYOLDALON FESZÍTETT	108 131/280mm	16 Bar		20	5		0
18		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN125	16 Bar		2	2		0
19		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN150	16 Bar		6	4		0
20		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN200	16 Bar		4	4		0
21		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN300	16 Bar		2	4		0
22		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN400	16 Bar		2	2		0
23		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN250	16 Bar		2	2		0
24		EGYOLDALON FESZÍTETT	DN650	16 Bar		2	2		0
Összesen								0	
Öntöttvas idomok (öntöttvas test, epoxi bevonattal):									
26		T IDOM 3P NA 150/100	150/100	10 Bar		2	2		0
27		QN IDOM DN100	100	10 Bar		30	6		0
28		QN IDOM DN80	80	10 Bar		40	6		0
29		T IDOM 3P DN150/80	150/80	10 Bar		4	2		0
30		T-IDOM 3P 100/100**	100/100	10 Bar		10	4		0
31		T-IDOM 3P 80/80**	80/80	10 Bar		10	4		0
32		FF-IDOM DN80/500	80/500	10 Bar		15	10		0
33		FF-IDOM DN100/500	100/500	10 Bar		15	10		0
Összesen								0	

2. sz. melléklet

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Univerzális csőösszekötő- csőjavító idomok műszaki specifikáció (elvárások)

Anyag megfelelőség: MSZ EN 545:2011,

Anyagminőség: GGG 45 duktil öntvény; **EN-GJS-450-10-HB200**

Bevonatolás: kívül-belül EPOXI bevonat ; Resicoat RT9000R4

Min. rétegvastagság: 250µm.

A bevonatolásnak meg kell felelnie a GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz) előírásainak. EN14901

Kémiai ellenállása PH2-PH13

Csavarorsó : A2-70(AISI 304), vagy A4-80(AISI 3016) rozsdamentes acél. A csavarokon PTE teflon bevonat a berágódás megakadályozására.

Csavaranya: A2-70, vagy A4-80(AISI 3016) rozsdamentes acél.

Üzemi nyomás: húzásbiztosítás nélkül PN25 DN 50-250, húzásbiztosítóval PN16 DN 250- ig (föld felett is)

Mérettartomány: DN50-DN 600; folyamatos méretátfogás 46- 310mm-ig.

Szögeltérés: Nem húzásbiztosan és húzásbiztosan oldalanként 8° (16°)

Alkalmazható csőtípusok: Mindenfajta csőtípuson szerelhető

Tömítő gyűrű: EPDM v. NBR Nincs bakteriális növekedés (DVGW-W270)

Húzásbiztosítás: A tömítés – szorítás - húzásbiztosítás külön funkciók, de egy tokban integrálódnak.

A húzásbiztosító szegmensek: Anyaga: A4 (AISI 316) rozsdamentes acél

Felhasználhatósága: egyfajta szegmens alkalmazható minden csőtípuson.

a szegmensek eltávolíthatók, visszahelyezhetők, újrafelhasználhatóak

Vonatkozó szabványok: ISO 9001, 14001, MSZ EN 545:2011, DIN 28617, DIN 16450/16451, DIN-EN

12842+ gyári szabványok

Engedélyek :

- OTH engedély (ÁNTSZ)
- Építőipari Műszaki Engedély vagy Nemzeti Műszaki Értékelés (ÉMI)
- Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvány (ÉMI)
- A fentiek alapján kiadott Teljesítménynyilatkozat (gyártó)

Idom jellemzői, felhasználási előnyök:

- Az idom csavarzat tokonként külön- külön (nem átmenőcsavaros).
- Az idom lehetővé teszi, hogy a szerelés helyszínén szereljük át húzásbiztosról, nem húzásbiztosra, vagy fordítva. Akár többször is.
- Alkalmazható csövek összekötésére, föld alatt, föld felett.
- Teljes rendszer kialakítását lehetővé tevő típusválaszték

3. sz. melléklet**Érd és Térsége Víziközmű Kft.**

Univerzális csőösszekötő- csőjavító idomok értékelésénél az alább felsorolt műszaki jellemzőkkel rendelkező minőségi termékeket preferálja az Ajánlatkérő:

Univerzális csőjavító idomok.

Általános követelmények:

- Működési elv: aktív hidraulikus tömítés „nyomás által működtetett”
- lehetséges szögeltérés: min. +/- 4° oldalanként
- rendelkezzen két alternatív változatú tömítés-kialakítással, azaz egy- vagy kétrétegű koncentrikus tömítés-kivitellel is, mely utóbbiból a belső szükség szerint eltávolítható
- Érintett csővezeték további megbontása nélkül legyen alkalmas: csőlyukadás, repedés, csőfal kitörés, varrathibák, kereszt törés során keletkezett hibák javítására
- Legyen alkalmas különböző anyagú és falvastagságú, azonos névleges átmérőjű csővégek összekötésére
- Mérettartomány: DN 50 – DN 600
- Max. működési (névleges, üzemi) nyomástartomány:
 - DN50-DN250: min. PN16;
 - DN300-DN600: min. PN16;
- Szükséges tengelyirányú szerkezeti hosszmeretek: min. 140mm, min. 210mm, min. 280mm
- min. egy (1) év forgalom (vevői referenciaigazolással)

Alkatrészekre vonatkozó követelmények:

- Test: rozsdamentes, vagy saválló acél
- Csavarok, menetes száruk, csavaranyák: rozsdamentes és / vagy saválló acél, berágódás elleni védelem anyagpárosítással, menetszár-vég védelme.

Beépítési követelmények:

- Hibajavítás esetén, vezeték megbontása nélkül legyen alkalmazható az idom építési / javítási munkaterületen, munkaárokban – akár szélsőséges időjárási viszonyok között
- talajrészecskékkel szennyezett, esetenként erodált csőfelületek tömítésére