

Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER- 245 / 1 /2021

Ügyintéző: Hajdú Tamás
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.(székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

„KPE csövek és elektrofittinges anyagok beszerzése egy éves szerződéses időtartamra.”

A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek.

Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni úgy kérjük, hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

A fentiekén kívül kérjük, hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaárakhoz képest biztosítani tudnak Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé.

Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). A nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlatkérő maga intézi a Szállító telephelyéről történő elszállítást, mely történhet az Ajánlattevő által vállalt kiszállítással is.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek kedvezményrel csökkentett egységárait.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt termékek felhasználását a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jelenti le Megrendelő.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani.

Az ajánlat pénzneme: HUF

Az ajánlatok értékelési szempontja: Az egyes termékcsoportokra adott legkedvezőbb ajánlati ár, valamint a vállalt kedvezmény %-os mértéke, azonban a termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

KPE csövekkel szembeni elvárások:

Felhasználási terület	Ivóvíz ellátásban
Mérettartomány	DN 25-DN 160
Anyagminőség	A nyomóvezeték anyaga kemény polietilén, melynek gyártásához MRS 10-es (PE 100) minősítésű alap-polimer granulátumot használtak alapanyagként. A csőanyag visszaforgatott alapanyagot nem tartalmazhat. MSZ EN 12201 szabvány szerinti megfelelés
Nyomásfokozat	Minimum PN10 üzemi nyomás
Kialakítás	A falvastagság/átmérő aránya: SDR 11

Elektrofittings anyagokkal szembeni elvárások:

Felhasználási terület	Ivóvíz ellátásban
Mérettartomány	DN 25 - DN 400
Anyagminőség	A nyomóvezeték anyaga kemény polietilén, melynek gyártásához MRS 10-es (PE 100) minősítésű alap-polimer granulátumot használtak alapanyagként. A csőanyag visszaforgatott alapanyagot nem tartalmazhat. MSZ EN 12201 szabvány szerinti megfelelés
Nyomásfokozat	Minimum PN10 üzemi nyomás.
Kialakítás	A falvastagság/átmérő aránya: SDR 11 Az idom kialakítása fedetlen fűtőszálás, a fűtőszalak 3/4 és 1/4 arányban beágyazottak. Húzásbiztos kivétel a csatlakozó csőanyagoktól függetlenül, földtakarás nélküli kiépítési mód esetén is.

Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani:

Elektronikus úton benyújthatják e-mailben, a beszerzes@erdivizmuvek.hu címen pdf. formátumban, az aláírásra jogosult kézzel ellátva.

Továbbá amennyiben ajánlatukat **postai úton szeretnék benyújtani**, akkor a 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. címre megküldve vagy **személyesen** az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2030 Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési Csoport irodájában adható le sértetlen, lezárt borítékban –lehetőség szerint lebélyegezve- és a nyilatkozattétellel jogosult személy aláírásával ellátva.

Az ajánlatok beadásának-bontásának határideje: 2021. 02. 22. 10:00 óra

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

A bontási eljárásra az Ajánlatkérő ezúton meghívja az ajánlattevőket, külön értesítésre vagy meghívó kiküldésére nem kerül sor. Az Ajánlattevő távolmaradása nem érinti az eljárás lefolytathatóságát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatolnia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról, így különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt.

Az Ajánlattevőnek legalább 2 referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek nem lehetnek két évnél régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább azonos főbb jelleget mutatnak. Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással. Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 2 éves teljes körű jótállást vállal. Az Ajánlattevő legalább 5 éve legyen jelen a magyar piacon, és rendelkezzen magyarországi területi képviseléssel, továbbá szerviz-szolgálattal.

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését, a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékekre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Jelen felhívás nem keletkeztet az ÉTV Kft.-re vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így nem minősül a Ptk. szerinti versenyzetési eljárásnak és nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül.

E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu

Várjuk megtisztelő ajánlatukat.

Érd, 2021.02.15.

Tisztelettel:

Hajdú Tamás
műszaki ügyintéző