

Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER-813/1/2020

Ügyintéző: Hajdú Tamás
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

„Törökbálinti szennyvíztisztító telep (2045 Törökbálint, Fűzfa u. 10.) aerob medencék levegőztető elemeinek cseréje.”

Az ajánlat pénzneme: HUF

Előzmények:

A törökbálinti szennyvíztisztító telep egyvonalas technológiájú telep. Hidraulikai kapacitása 3000 m³/nap. A biológiai tisztítási fokozat három darab levegőztető medencéjében a finom buborékos oxigén bevitelét jelenleg WILO E-FLEX típusú tömlős, kiemelhető levegőztető elemek biztosítják. A jelenlegi beépítés módja a mellékelt fotókon és vázrajzon látható. A műtárgyban a levegőztetés folyamatos.

Az első két darab levegőztető medence légellátása pillangószeleppel automatikusan, míg a hármas számú medence kézi pillangószeleppel szabályozható.

A levegőztető medencék mérete egyenként: 6,6 x 15,4 m. A műtárgyban a vízoszlop ~ 5,5 méter.

Jelenleg a telepen aktívan egy darab Aerzen GM 50L – G5 Aerzener Delta Blower üzemel. A közeljövőben még egy darab, várhatóan ezzel egyenértékű fúvó kerül beépítésre.

A biológiai egység nyári üzemben kb. 3000-4000 mg/l, téli üzem esetén kb. 5000-6000 mg/l iszapkoncentrációval (szárazanyag tartalommal) üzemel.

Műszaki specifikáció:

- Az elvárt levegő mennyiség 2 mg/l medencénként. Az iszapréteg a levegőztető elemek alatt nem gyűlhet fel, ezért a műszaki megoldás megajánlásakor törekedni kell az olyan kialakításra, amely lehetővé teszi a medence alján is a szennyvíz mozgását. Ez leginkább az elemek minél mélyebbre történő elhelyezésével és/vagy a „körbe levegőztetés” megoldásával érhető el. Ezen szempontokat az Ajánlatkérő vizsgálja az ajánlatok kiértékelésénél.
- A tisztítótelep folyamatos működését biztosítani kell, a tisztító telep műtárgyait leengedni nem lehet. A levegőztető elemek cseréjét állandó üzem mellett szükséges biztosítani. Egyszerre egy medencéből két darab elem kiemelhető és szerelhető, a további elemek üzemét folyamatosan biztosítani szükséges.
- A levegőztető elemek egyenkénti kiemelése ajánlatadó feladata a feladathoz szükséges daru biztosításával együtt.

- Az új levegőztető elemeket a meglévő saválló keretekre kell szerelni. Az összesen 11 darab levegőztető egység szerkezeti felülvizsgálatát ajánlatadóknak el kell végeznie és megrendelővel történő konzultáció alapján szükség esetén fel kell újítania (jelen feladatrészhöz lakatos rezsióradíjat kérünk megadni, mivel az alapján utólagos elszámolás lesz erre a feladat részre adott esetben).
- Az új elemek megtáplálásához szükséges tömlőket (típus, átmérő, stb.) megrendelő biztosítja. Az új elemek légellátását ezen, jelenlegi kialakítás szerinti tömlőkkel kell megoldani.
- A felúszás elleni számításokat ajánlattevőknek kell elvégeznie, szükség esetén a meglévő keretekhez kapcsolódó többletsúlyozás megoldásáról gondoskodnia kell.

Az ajánlattételnek tartalmaznia kell:

- A műszaki vázlattervet a megoldási javaslatról, amelyben megnevezi és bemutatja a beépítendő levegőztető elemeket és azok megfelelőségét az oxigén beviteli előírásoknak.
- A levegőztető elemek javasolt karbantartási időszakait (évben).
- A teljesítési lehetséges időszakát.
- Az árajánlatot medencénként kell megadni, megrendelő fenntartja a jogot részfeladat elfogadására és megrendelésére.
- Az ajánlatban meg kell adni az esetleges további kedvezményeket a teljes feladat egyszerre történő megrendelése esetén.
- A keretekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő további lakatos munkák rezsióra díja (mint opciós tétel).

Ajánlatadás módja:

Ajánlatukat e-mailben szíveskedjenek megküldeni a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre, pdf. formátumban, az aláírásra jogosult kézjeggyel ellátva.

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérem, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően legkésőbb: **2020.07.22., 11:00 óráig** szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatolnia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt.

Az Ajánlattevő a kivitelezési munkákra 1 éves teljes körű jótállást vállal.

Az Ajánlatkérő szerint az ajánlat elkészítéséhez a helyszíni feltételek megismerése szükséges, arra az Ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít, de elsődlegesen az alábbi időpontban tart konzultációt: **2020.07.14. 10:00 óra**. A konzultáció megállapításairól a minden Ajánlattevő kap jegyzőkönyvet/emlékeztetőt.

Helye: 2045 Törökbálint, Fűzfa u. 10. (szennyvíztisztító telep)

Konzultáció tekintetében a kapcsolattartó: Jászai Szandra szennyvízkezelési ágazatvezető főmérnök, telefonszáma: 0620 296 7086

e-mail: jaszai.szandra@erdivizmuvek.hu

Jelen ajánlattételi felhívás szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül. E-mail címünk: beszerzes@erdivizmuvek.hu

Melléklet: a biológiai műtárgy helyszínrajza és fényképei

Várjuk megtisztelő ajánlatukat!

Érd, 2020.07.06.

Tisztelettel:



.....
Ajánlatkérő

