

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2021 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szerves nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2021.06.07	befolyó	8,1	1540	507	102	<0,02	<0,5	106	102	107	14,4	35,7	998
		elfolyó	7,6	62,5	11,8	0,17	0,42	8,72	2,42	9,31	11,6	1,12	<2,0	16
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2021.06.09	befolyó	8,2	2070	1070	99,9	0,29	<0,5	127	100	128	19,7	34,8	1140
		elfolyó	7,7	140	50,3	42,5	0,02	1,21	50,1	43,7	51,3	4,05	5,6	38
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2021.06.01	befolyó	8,1	765	513	91,1	<0,02	<0,5	93	91,2	93,1	12,1	33,2	320
		elfolyó	7,7	40,2	<10	0,17	0,04	6,96	<1,0	7,2	7,3	0,4	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2021.06.09	befolyó	8,4	1080	592	115	<0,02	<0,5	140	115	140	16,5	28,6	460
		elfolyó	7,4	<30	<10	0,05	<0,02	5,36	1,08	5,42	6,45	0,48	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35