

Vizsgálatokat végezte:

**ANALAB**

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

2024 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KÖIk)	Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervesetlen nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánál extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2024.01.16	befolyó	8,30	407	93	0,3	0,05	<0,2	104	<0,5	104,0	11,5	7	344
		elfolyó	6,90	89	12	<0,04	0,32	17,2	8,7	17,5	26,2	0,06	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztázamor, települési szennyvíztisztító telep	2024.01.24	befolyó	8,3	243	45	0,86	<0,01	0,9	100	2	101,0	10,3	8,7	194
		elfolyó	7,7	59,2	11	0,08	0,19	0,47	6,6	0,7	7,3	0,15	<2	10,8
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2024.01.10	befolyó	8,2	248	57	14,3	<0,01	<0,2	53,8	<0,5	53,8	11,5	6,1	332
		elfolyó	7,5	49	11	0,25	0,03	7	12,4	7,5	19,6	0,9	3,6	29,1
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2024.01.24	befolyó	8,2	836	204	0,43	0,06	<0,2	108	<0,5	108,00	10,5	6,8	218
		elfolyó	7,6	53,2	7	0,04	0,26	0,93	15,2	1,2	16,4	0,11	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35